

Số /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Công văn số 3767/UBND-TH ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương Bắc Giang, báo cáo, trả lời các nội dung cử tri đã nêu như sau:

Nội dung cử tri xã Thượng Lan và xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên phản ánh: Hiện nay, hệ thống lưới điện tại các thôn: Chăm, Nguộn, Bói xã Thượng Lan và thôn Me xã Nghĩa Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu, làm ảnh hưởng tới các thiết bị điện của các hộ gia đình trong thôn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Điện đầu tư, nâng cấp, thay thế đường dây tại các khu vực này để đảm bảo an toàn lưới điện và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời: Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang rà soát, kiểm tra và Công ty đã có văn bản phúc đáp như sau:

1. Về ý kiến của cử tri xã Thượng Lan, huyện Việt Yên: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Điện lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, thay thế đường dây điện tại các thôn Chăm, Nguộn, Bói”:

- Tại Thôn Chăm, còn 01 nhánh đường dây hạ áp (chiều dài 250m) cấp điện cho Trạm bơm của thôn và 08 hộ dân, dây dẫn có tiết diện nhỏ, xuống cấp. Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ có phương án thay thế, nâng cấp, dự kiến xong trong tháng 9/2020.

- Tại thôn Nguộn, có 01 nhánh đường dây hạ áp (chiều dài 240m) sử dụng dây dẫn trần đi trên một số mái vẩy bằng tôn của một số hộ dân (thôn phản ánh sợ mất an toàn). Công ty Điện lực Bắc Giang đã có kế hoạch cải tạo, thay đoạn dây trần bằng dây bọc, dự kiến xong trong tháng 9/2020.

- Tại thôn Bói, Công ty Điện lực Bắc Giang đã đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp trong tháng 7/2020. Tuy nhiên, mới cải thiện được chất lượng điện lên một phần, vẫn còn một số hộ dân có điện áp thấp vào giờ cao điểm. Công ty Điện lực Bắc Giang đang lập phương án xây dựng thêm 01 trạm biến áp tại khu vực này để xử lý điện áp thấp, trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, dự kiến thực hiện xong trong quý I năm 2021.

2. Về ý kiến của cử tri xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Điện lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, thay thế đường dây điện tại thôn Me”:

Lưới điện hạ áp tại thôn Me, xã Nghĩa Trung còn một số đoạn sử dụng dây dẫn (chiều dài 270m) có tiết diện nhỏ, dẫn tới điện áp thấp vào giờ cao điểm tại một số hộ dân. Công ty Điện lực Bắc Giang đang lập phương án xử lý, dự kiến thực hiện xong trong tháng 10/2020.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII của Sở Công Thương. Kính chuyển Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh/.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- pth@ bacgiang.gov.vn;
- Giám đốc, PGĐ Toàn;
- longnb@bacgiang.gov.vn;
- haott_sct; thinhox_sct; hoannd_sct;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tấn